



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
GLAVNO TAJNIŠTVO**

KLASA: 406-02/19-02/100455

URBROJ: 514-02-02-03-01-01/1-19-01

Zagreb, 16. srpnja 2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU I MONTAŽU

HLADIONIČKE KOMORE

(jednostavna nabava)

Zagreb, srpanj 2019.



A. OPĆI PODACI

1. Podaci o naručitelju

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
OIB: 26635293339
Broj telefona: 01/3714-000
Internetska adresa: www.pravosudje.hr

2. Služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Služba za javnu nabavu
Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
Brojevi telefona: 01/3714-613; 01/3714-614
Broj telefaksa: 01/3714-699
Adresa elektroničke pošte: nabava@pravosudje.hr

3. Evidencijski broj nabave

212/19

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 185.000,00 kuna bez PDV-a.

5. Vrsta postupka nabave

Jednostavna nabava s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe.

B. PODACI O PREDMETU NABAVE

1. Naziv predmeta nabave

Nabava i montaža hladioničkih komora.

2. Količine predmeta nabave

Nabavljaju se dvije hladioničke komore (plus i minus).

3. Tehničke specifikacije predmeta nabave

Tehnička specifikacija predmeta nabave opisana je u Prilogu III Tablica tehničkih specifikacija.

4. Rok isporuke robe

Roba mora biti dostavljena i montirana u roku 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora.

5. Mjesto isporuke robe

Roba se isporučuje Zatvoru u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića 1, Zagreb.

C. PONUDA

1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

a) popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog I),



5D5cMajtjE2hwv3QntjFuA

- b) popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog II),
- c) potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela.
Ako ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, njegova ponuda neće se razmatrati, osim ako sukladno posebnom propisu plaćanje obveza ponuditelju nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
- d) popunjenu, potpisanu i ovjerenu Tablicu tehničkih specifikacija (Prilog III), kao dokaz da je roba koja se nudi sukladna traženim specifikacijama. Ponuditelj mora na predviđeno mjesto upisati proizvođača i model robe koja se nudi.
- e) katalog, brošuru, skicu, fotografiju, ispis s web stranice ili slično za obje hladioničke komore.

Napomena:

Ukoliko se prilaže dokument na stranom jeziku, potrebno je uz njega priložiti i prijevod s ovjerom sudskog tumača.

2. Način, vrijeme i mjesto dostave ponude

Ponude se predaju neposredno u pisarnicu naručitelja ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Glavno tajništvo
Služba za javnu nabavu
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
Evidencijski broj nabave: 212/19
Predmet nabave: „Hladioničke komore“
„PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU - NE OTVARAJ“

Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju **isključivo** na navedenu adresu najkasnije do **29. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.**

Ponude se neće javno otvarati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

3. Cijena ponude

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.



5D5cMajtjE2hwv3QntjFuA

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

U cijenu ponude potrebno je, za svaku komoru, uračunati:

- regale četveroetažne inox, nosivosti od 180 do 200 kg, raspoređene u dva reda
- uslugu demontaže postojeće rashladne komore (paneli, cjevovod i rashladni sustav)
- propisno zbrinjavanje stare opreme i rashladnog medija, sukladno zakonskim propisima
- montažu opreme, cijevnu i električnu instalaciju, potrošni materijal, radnu tvar, tlačnu i vakuumsku probu, podešavanje radnih parametara i puštanje u rad.

Cijene iskazane u ponudi su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude.

Cijene iskazane u ugovoru su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom trajanja istog.

4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstveni rok za isporučenu robu iznosi minimalno dvije godine te uključuje dolazak servisera na intervenciju u roku do tri dana od dana prijave kvara i zakonski periodički pregled svakih 6 mjeseci.

Odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, najkasnije 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice.

Zadužnicu ili bjanko zadužnicu će odabrani ponuditelj dostaviti popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine broj 115/12 i 82/17) ili Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine broj 115/12 i 82/17), u visini 10% od ukupne vrijednosti isporučene robe, s pripadajućim PDV-om, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).

Umjesto dostavljanja zadužnice ili bjanko zadužnice, odabrani ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se uplaćuje na IBAN Državnog proračuna HR1210010051863000160; Model: 64; Poziv na broj: 9725-3130-2019.

Jamstvo mora pokrivati period ponuđenog jamstvenog roka, kao i slučajeve definirane ovim Pozivom.

Sukladno članku 214. stavak 1. točka 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), naručitelj će jamstvo naplatiti u slučajevima da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij na kojem naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena ponude.

6. Rok valjanosti ponude

60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

7. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam isključen.



5D5cMajtjE2hww3QntjFuA

Naručitelj se obvezuje naručenu i neosporno isporučenu i montiranu robu platiti putem Državne riznice u roku od 30 dana od dana primitka računa, a temeljem zapisnika o primopredaji robe.

8. Dodatne informacije i objašnjenja, te izmjene Poziva za dostavu ponuda

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda. Naručitelj će nastojati, ali nema obvezu odgovoriti na upit ponuditelja. Dodatne informacije i objašnjenja naručitelja će se objaviti na isti način kao i poziv za dostavu ponuda.

9. Ostale napomene

Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.



GLAVNI TAJNIK

mr.sc. Daniela Petričević Golojuh



5D5cMajtjE2hww3QntjFuA

TROŠKOVNIK

	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena stavke bez PDV-a
1.	Nabava i montaža hladioničke komore plus	kom	1		
2.	Nabava i montaža hladioničke komore minus	kom	1		
CIJENA bez PDV-a					
PDV 25%					
CIJENA s PDV-om					

ZA PONUDITELJA

TABLICA TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

R.BR.	OPIS TRAŽENIH KARAKTERISTIKA	OPIS NUĐENE ROBE
HLADIONIČKA KOMORA - MINUS		
1.	Vanjske dimenzije 1,8 x 4,2 x 2,6 m	
2.	Temperaturni raspon u negativnom režimu od -22 do -24°C	
3.	Hladionički paneli 100-120mm, s podnim plasteks panelom, poliuretanska ispuna gustoće 40-42 kg/m ³ , obloženi bijelo obojanim pocinčanim limom debljine minimalno 0,5mm	
4.	Okretna vrata svijetlog otvora 900x2.000 mm, s bravom i sigurnosnim otvaranjem iznutra	
5.	Kondenzacijska jedinica raspona temperature od -23 do -25°C, za zamrzavanje/održavanje temperature s hermetičkim kompresorom, sa svim potrebnim komponentama u zatvorenom plastificiranom kućištu za vanjsku ugradnju	
6.	Unutarnja jedinica se sastoji od dinamičkog isparivača s elektro otapanjem	
7.	Upravljačka kutija za kontrolu rada kod vrata komore s mogućnošću zaključavanja	
8.	Led rasvjeta u komori	
9.	Jamstveni rok minimalno dvije godine	
HLADIONIČKA KOMORA - PLUS		
1.	Vanjske dimenzije 2,4 x 4,2 x 2,6 m	
2.	Temperaturni raspon od +2 do +4°C	
3.	Debljina panela 80-100mm, s podnim plasteks panelom, poliuretanska ispuna gustoće 40-42 kg/m ³ , obloženi bijelo obojanim pocinčanim limom debljine minimalno 0,5mm	
4.	Okretna vrata svijetlog otvora 900x2.000 mm, s bravom i sigurnosnim otvaranjem iznutra	
5.	Kondenzacijska jedinica raspona temperature od +2 do +4°C, s hermetičkim kompresorom, sa svim potrebnim komponentama u zatvorenom plastificiranom kućištu za vanjsku ugradnju	
6.	Unutarnja jedinica se sastoji od dinamičkog isparivača s elektro otapanjem	
7.	Upravljačka kutija za kontrolu rada kod vrata komore s mogućnošću zaključavanja	
8.	Led rasvjeta u komori	
9.	Jamstveni rok minimalno dvije godine	

ZA PONUDITELJA